

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE

1- IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto): SIMEPAR

Responsável(eis) pela demanda:

Nome: Luiz Fernando G. Grodzki

Cargo/Função: Coordenador da área de infraestrutura

2- INFORMAÇÕES GERAIS

2.1- Descrição do objeto

Aquisição de 28 (vinte e oito) Bateria estacionária ventilada 105A/20H 12V, chumbo ácido. Tensão nominal: 12 V, Capacidade: 115 Ah (C100) / 105 Ah (C20) / 94 Ah (C10), Dimensões (CxLxA): 330 x 172 x 240 mm, Tensão de flutuação: 13,2 – 13,8 V, Tensão de carga: 14,4 – 15,5 V, Tipo: chumbo-ácido estacionária (ventilada), Terminal: rosqueado 3/8" , Garantia: 24 meses.

2.2- Data prevista para conclusão do processo: 24/04/2026

2.3- Grau de prioridade da compra ou da contratação: Alta

3- EQUIPAMENTOS E/OU SERVIÇOS A SEREM ADQUIRIDOS/CONTRATADOS

Lote	Qty	Produto/Serviço	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	28	Bateria estacionária ventilada 105A/20H 12V, chumbo ácido. Tensão nominal: 12 V, Capacidade: 115 Ah (C100) / 105 Ah (C20) / 94 Ah (C10), Dimensões (CxLxA): 330 x 172 x 240 mm, Tensão de flutuação: 13,2 – 13,8 V, Tensão de carga: 14,4 – 15,5 V, Tipo: chumbo-ácido estacionária (ventilada), Terminal: rosqueado 3/8" , Garantia: 24 meses.	R\$ 765,00	R\$ 21.420,00

A fiscalização do fornecimento, será realizada por representantes da Área de infraestrutura do SIMEPAR, designados para acompanhar, verificar a conformidade com as especificações técnicas e atestar o cumprimento integral do objeto contratado.

5- INDICAÇÃO DE RECURSOS

5.1- Indicação de Recursos:

Os recursos necessários para esta contratação estão previstos no orçamento anual da Instituição.

Curitiba, PR, 23 de abril de 2026.

Luiz Fernando Grodzki

Luiz Fernando G. Grodzki
Coordenador Infraestrutura